

Dimensionnement des besoins en eau pour la défense extérieure contre l'incendie - D9
Edition 06.2020

ARGAN MEUNG

Critères	Coefficients	Coefficients retenus		Commentaires
		Activité	Stockage	
Hauteur de stockage ^{(1) (2) (3)}				
- Jusqu'à 3 m	0		+0,2	
- Jusqu'à 8 m	+0,1			
- Jusqu'à 12 m	+0,2			
- Jusqu'à 30 m	+0,5			
- Jusqu'à 40 m	+0,7			
- Au delà 40 m	+0,8			
Type de construction ⁽⁴⁾				
- Résistance mécanique de l'ossature ≥ R 60	-0,1		-0,1	
- Résistance mécanique de l'ossature ≥ R 30	0			
- Résistance mécanique de l'ossature < R 30	+0,1			
Matériaux aggravants ⁽⁵⁾				
Présence d'au moins un matériau aggravant	+0,1		+0,1	
Types d'interventions internes				
- Accueil 24h/24 (présence permanente à l'entrée)	-0,1		-0,1	
- DAI (detection automatique incendie) generalisee reportée 24h/24 7j/7 en télésurveillance ou au poste de secours 24h/24 lorsqu'il existe, avec des consignes d'appel ⁽⁶⁾	-0,1			
- Service sécurité incendie ou équipe de seconde intervention avec moyens appropriés en mesure d'intervenir 24h/24 ⁽⁷⁾	-0,3			
Σ Coefficients		0	+0,1	
1 + Σ Coefficients		+1,0	+1,1	
Surface de référence : S en m² ⁽⁸⁾			6 000	
Qi = 30 x S x (1+ Σcoefficients) / 500 ⁽⁹⁾		0	396	
Catégorie de risque ⁽¹⁰⁾ (voir annexe 1 du document D9)		1	3	
Risque faible 0	QRF = Qi x 0,5 (m3/h)		792	
Risque 1	Q1 = Qi x 1 (m3/h)	0		
Risque 2	Q2 = Qi x 1,5 (m3/h)			
Risque 3	Q3 = Qi x 2 (m3/h)			
Risque protégé par une installation d'extinction automatique à eau ⁽¹¹⁾ : QRF, Q1, Q2 ou Q3 ÷ 2		non	oui	
Débit calculé en m³/h	Qcalculé =	0	396	
Débit total calculé en m³/h ⁽¹²⁾	ΣQcalculé =	396		
Débit requis en m³/h ^{(13) (14) (15)} (multiple de 30 m ³ /h)	Qrequis =	390		

Volume d'eau requis pour 2 heures (m³)	Vrequis=	780	
Débit minimum requis sous pression en m³/h (1/3 de Q requis)	Qmin pression =	130	
Nombre minimum de PIN implanté à 100 m max des accès (pour 60 m³/h par PIN)	Nombre min de PIN =	3	
Volume maximum en réserve statique en m³ (2/3 besoins sur 2 heures)	Vmax statique=	420	