

## Conformité du désenfumage

01- Conformité du nombre d'exutoires de désenfumage						
Cellule	Nom	Numéro	Surface Canton	Nb exutoires désenfumage	SUE totale du canton	SUE totale / S canton (%)
<b>CELLULE 1</b>						
CELLULE 1	Canton	1A	1142 m <sup>2</sup>	5	23 m <sup>2</sup>	2.02
CELLULE 1	Canton	1B	1142 m <sup>2</sup>	5	23 m <sup>2</sup>	2.02
CELLULE 1	Canton	1D	1142 m <sup>2</sup>	5	23 m <sup>2</sup>	2.02
CELLULE 1	Canton	1C	1142 m <sup>2</sup>	5	23 m <sup>2</sup>	2.02
CELLULE 1	Canton	1E	1344 m <sup>2</sup>	6	28 m <sup>2</sup>	2.06
			5913 m <sup>2</sup>			
<b>CELLULE 2</b>						
CELLULE 2	Canton	2A	1052 m <sup>2</sup>	5	23 m <sup>2</sup>	2.20
CELLULE 2	Canton	2B	1152 m <sup>2</sup>	5	23 m <sup>2</sup>	2.00
CELLULE 2	Canton	2D	1152 m <sup>2</sup>	5	23 m <sup>2</sup>	2.01
CELLULE 2	Canton	2C	1152 m <sup>2</sup>	5	23 m <sup>2</sup>	2.01
CELLULE 2	Canton	2E	1355 m <sup>2</sup>	6	28 m <sup>2</sup>	2.05
			5863 m <sup>2</sup>			
<b>CELLULE 3</b>						
CELLULE 3	Canton	3A	987 m <sup>2</sup>	5	23 m <sup>2</sup>	2.34
CELLULE 3	Canton	3B	1152 m <sup>2</sup>	5	23 m <sup>2</sup>	2.00
CELLULE 3	Canton	3D	1152 m <sup>2</sup>	5	23 m <sup>2</sup>	2.00
CELLULE 3	Canton	3C	1152 m <sup>2</sup>	5	23 m <sup>2</sup>	2.01
CELLULE 3	Canton	3E	1354 m <sup>2</sup>	6	28 m <sup>2</sup>	2.05
			5797 m <sup>2</sup>			
<b>CELLULE 4</b>						
CELLULE 4	Canton	4A	1146 m <sup>2</sup>	5	23 m <sup>2</sup>	2.02
CELLULE 4	Canton	4B	1149 m <sup>2</sup>	5	23 m <sup>2</sup>	2.01
CELLULE 4	Canton	4D	1150 m <sup>2</sup>	5	23 m <sup>2</sup>	2.01
CELLULE 4	Canton	4C	1148 m <sup>2</sup>	5	23 m <sup>2</sup>	2.01
CELLULE 4	Canton	4E	1360 m <sup>2</sup>	6	28 m <sup>2</sup>	2.04
			5953 m <sup>2</sup>			
<b>CELLULE 5</b>						
CELLULE 5	Canton	5A	1151 m <sup>2</sup>	5	23 m <sup>2</sup>	2.01
CELLULE 5	Canton	5B	1153 m <sup>2</sup>	5	23 m <sup>2</sup>	2.00
CELLULE 5	Canton	5D	1153 m <sup>2</sup>	5	23 m <sup>2</sup>	2.00
CELLULE 5	Canton	5C	1153 m <sup>2</sup>	5	23 m <sup>2</sup>	2.00
CELLULE 5	Canton	5E	1360 m <sup>2</sup>	6	28 m <sup>2</sup>	2.04
			5971 m <sup>2</sup>			
<b>LOCAL DE CHARGE</b>						
LOCAL DE CHARGE	Canton	4F	202 m <sup>2</sup>	1	5 m <sup>2</sup>	2.29
			202 m <sup>2</sup>			
			29700 m <sup>2</sup>			