

**De :** FOURNIER Sebastien <[sebastien.fournier@sdis45.fr](mailto:sebastien.fournier@sdis45.fr)>

**Envoyé :** lundi 29 novembre 2021 10:48

**À :** Delphine Hédouin <[delphine.hedouin@capstone.fr](mailto:delphine.hedouin@capstone.fr)>

**Objet :** Projet SEQUOÏA - Gidy

Madame HEDOUIN,

Dans les conclusions remises par le commissaire enquêteur au terme de l'enquête publique sur votre projet de plate-forme logistique SEQUOÏA à Gidy, ce dernier prononçait un avis favorable assorti de 2 réserves. L'une des réserves concernait le point suivant :

"Réétudier l'accessibilité en cas de sinistre. Il n'est pas concevable d'avoir un entrepôt avec ce type de stockage, dont « seveso » dans un cul-de-sac avec des ronds-points et un virage marqué le long du bois, il convient de revoir cela avec les services concernés."

En effet, ce projet de site industriel est desservi par une voie engin publique (dont les caractéristiques ne sont pas précisées dans le dossier qui m'a été présenté pour étude en août 2020) venant du nord après avoir longé le site d'Amazon.

Cette « route » distribue 2 accès au site utilisables par les sapeurs-pompiers : 1 au nord-est, 1 autre au sud-est.

Bien que l'arrêté du 11/04/17 relatif aux entrepôts couverts 1510 ne prévoit qu'un accès a minima et qu'il n'impose pas de dispositions relatives aux voies de circulation externes desservant ces mêmes entrepôts (ni en qualité, ni en quantité), l'utilisation du chemin communal situé au sud, si d'aventure il présente ou présentera (après travaux) les caractéristiques d'une voie-engins, pourrait constituer un itinéraire secondaire d'accès ou de repli (en fonction de la direction d'un panache de fumées ou de toxiques par exemple), permettant que le site en projet ne soit plus en impasse et ainsi d'améliorer de manière notable les conditions d'accessibilité et d'intervention des sapeurs-pompiers.

Cordialement,

**Capitaine Sébastien FOURNIER**

*Chef de service prévention-prévision « industrie » & planification opérationnelle  
Groupement Prévention Prévision Planification*

**SDIS du Loiret**

195 rue de la Gourdonnerie  
45404 FLEURY-LES-AUBRAIS cedex

Tél. : 02 38 523 527

Mobile : 06 75 07 32 61