



Equipement de sécurité :

- Coupure électrique d'urgence
- Extincteur à CO<sub>2</sub>
- Extincteur à poudre
- Extincteur à eau
- Vanne arrêt gaz
- Bouton d'arrêt d'urgence
- Détecteur de fumée

Zones à risque :

- Incendie
- Explosion

Equipement de contrôle du process :

- Détecteur de mousse
- Détecteur de niveau
- Sonde de température
- Soupape de sécurité
- Détecteur de CH<sub>4</sub>
- Détecteur de H<sub>2</sub>S
- Détecteur de CO<sub>2</sub>
- Détecteur ionique de flamme

## BÂTIMENT DE DECONDITIONNEMENT

à Gien (45)

<p><b>Maître d'ouvrage</b> Gâtinais déconditionnement La Montagne 45220 TRIGUERES Jean-Yves GARDONI Président Tél. : +33 (0)6 25.68.65.25</p>	<p><b>Maître d'œuvre</b> Naskeo Environnement 52, rue Paul-Vaillant Couturier 92240 MALAKOFF Axel GROSSIN Chargé d'étude Tél. : +33 (0)6 75.18.52.70</p>
---	--

Date	Désignation	Dessiné	Contrôlé	Approuvé	Ind.
30/11/2023	Mise à jour des plans études	GMO	AHO	FMS	C
21/09/2023	MAJ suivant Modifications du projet	GMO	AHO	FMS	B
04/04/2023	Première édition	GMO	FMS	---	A

### PLAN DES EQUIPEMENTS D'ALERTE ET DE SECOURS



Dossier	Phase	Lot	Plan	Echelle	Nom du fichier DWG	Indice
GATI D	ICPE-ENR	...	ICPE-1	1/200	2023-11-30 Naskeo - Plans ICPE - Ref GATI D-ICPE-231130-C-GMO	C

Ce document est la propriété de l'entreprise NASKEO. Il est remis à titre CONFIDENTIEL et ne peut être utilisé, communiqué ou reproduit sans son autorisation.