

CENTRE INSTRUCTEUR DU NORD LOIRET
5, Route de Toury
ZA Le Moulin de Pierre
45300 PITHIVIERS LE VIEIL

Pithiviers, le 2 mai 2023

Numéro de dossier : **PC 045 220 22 N0002**

Adresse de la demande : Les Sablières
45340 NANCRAY SUR RIMARDE

Référence cadastrale : Section(s) : ZH, Numéro(s) : 497 à 500 et 542 à 547, Lot(s) :

Adresse du demandeur : SAS NANCRAY Energie Solaire
3, rue du Moulin de la Canne
45300 PITHIVIERS

En réponse à votre courrier du 11 avril 2023 .

Consultation reçue le : 11 avril 2023 .

Pour traiter cette demande, nous avons considéré que les installations respecteront l'arrêté du 23 Avril 2008, relatif aux prescriptions techniques de conception et de fonctionnement pour le raccordement au réseau public de distribution d'une installation de production d'énergie électrique.

Sur cette base et pour la puissance de production demandée de 7,7 MWc triphasé, le réseau public de distribution d'électricité est susceptible d'accueillir le raccordement du projet.

La solution technique, le délai et le coût de raccordement seront définis lors de la demande d'étude exploratoire, ou de détail du raccordement, une fois la demande considérée comme complète et recevable en fonction de l'état des réseaux, de leur capacité et de leur prévision d'évolution à la date de la dite recevabilité.

Conformément à l'article 18 de la loi 2000-108 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, et dans le cas d'une installation de production, cette contribution est à la charge du demandeur.

Nous vous demandons d'indiquer explicitement sur l'autorisation d'urbanisme la puissance de production pour laquelle ce dossier a été instruit, lors de sa délivrance, à savoir, production de 7,7 MWc triphasé .

Veillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos sincères salutations.

Le Directeur de Gestion des Réseaux,

P.O. 